

נספח ב' – מפרט מספר 90.92 אחסון נשק - 20 כלי נשק ומעלה

1. כללי

1. ניתן להחזיק נשק במחסן נשק שהוכשר לכך, ע"ג מדפים, כנות, ווי תליה, ללא הזדקקות לארון או כספת.
2. מחסן הנשק ישמש אך ורק לאחזקת נשק ולטיפול בו.

הגדרות

1. מקום אחסנת נשק - הינו מבנה או חדר אשר נועד לאחסנה קבועה של מספר כלי נשק ועומד בקריטריונים שנקבעו על ידי משטרת ישראל.
2. ארון/כספת נשק - הינו ארון/כספת שבו ניתן לאחסן מספר כלי נשק ומבנהו מחוזק וממוגן על פי דרישות משטרת ישראל.
3. מערכת אזעקה - מערכת העומדת בתו תקן 1337 על כל חלקיו.

2. דרישות המבנה:

1. מבנה שיתאים בגודלו לסוגי כלי הירייה שיאוחסנו בו אך לא פחות מ- 2x2x2 מטר.
2. הקירות, הגג והרצפה ייבנו מבטון מזוין ב-300 בעובי 20 ס"מ.
3. במידה ומחסן הנשק אינו יכול לעמוד בקירות בטון המסמך שוכתב ונערך על ידי חברת לינקר או בלוק ממולא בטון, ע"פ חוות דעת מהנדס בניין/הנדסאי בניין או שלמה שוורץ - ניתן לבצע חיפוי של פח פלדה בעובי 2 מ"מ לפחות מתקרה עד רצפה בחפיפה.
4. המבנה יימצא במרכז העסק.

4. הכניסה למחסן הנשק

1. לכל מחסן יילקחו מידות מדויקות של הדלת אך לא פחות מ- 200x70 ס"מ.
2. הדלת בנויה משתי פלטות פלדה בעובי 12 מ"מ כ"א מחוברת ביחד (סה"כ עובי 24 מ"מ).
3. מסגרת ברזל זווית 40x40 מ"מ.
4. שני צירים חיצוניים מאסיביים מותאמים למשקל הדלת ומרתכים למשקוף ולדלת.
5. שמונה בריחים בקוטר 30 מ"מ כל אחד 4 קבועים בצד הצירים ו-4 ניידים בצד המשקוף, הבריחים יהיו במרחקים שווים ביניהם.
6. הסטת הבריחים הניידים תעשה בעזרת ידית חיצונית.
7. פח פלדה בעובי 3 מ"מ יכסה את חלל הדלת מבפנים ויחובר עם ברגים למסגרת.

5. משקוף

1. משקוף בנוי מפח פלדה מכופף בעובי 5 מ"מ עם מדרגה בגובה 30 מ"מ ובעומק 24 מ"מ בהתאם למבנה הדלת, מסביב לדלת כולל הרצפה.
2. במצב סגירה, הדלת לא תבלוט מן המשקוף והרווח בין הדלת והמשקוף מסביב לא יעלה על 1 מ"מ.

3. המשקוף חובק את קיר הבטון ומעוגן לתוכו ב-3 עוגנים מאסיביים מהצדדים וב-2 עוגנים מלמטה ומלמעלה, סה"כ 10 עוגנים, העוגן יכול להיות בורג פלדה בקוטר 20 מ"מ מרותך למשקוף ובאורך של לפחות 25 ס"מ.

6. **נעילה:**

1. בדלת יותקנו מנעול קרומר כפול שיניים ומנעול צירופיו (קומבינציה).

2. הנעילה מתבצעת בעזרת 8 בריחים כנ"ל. המסמך שוכתב ונערך על ידי חברת לינקר הבריחים נמצאים בחלל הדלת כאשר 4 מהם קבועים ו-4 מוסטים בעזרת ידית חיצונית. הבריחים יותקנו במרחקים שווים ביניהם. חדירת הבריחים לתוך המשקוף תהיה לפחות 20 מ"מ. נעילת מנעולי הקומבינציה והקרומר גורמת לנצרת ידית ההסטה של 4 הבריחים הניידים. קופסאות מנעולי הקומבינציה והקרומר מחוברות אל הפלטה בעובי 12 מ"מ (הפנימית) הדלת נפתחת כלפי חוץ.

7. **פתחי אוורור:**

1. פתחי אוורור במבנה ייקבעו מתחת לתקרה, הפתחים יהיו במרחק של 1 מטר אחד מהשני בצורת עיגולים בקוטר 7 ס"מ.

8. **מערכת אזעקה**

1. חדר הנשק יוגן באמצעות מערכת אזעקה שנבנתה בהתאם לתו תקן 1337. המערכת תחובר עם גלאים מתאימים (חום, פתיחה וזעזועים) לדלת החדר וכן יותקן גלאי נפח להגנת חלל חדר הנשק.

2. מערכת האזעקה תהיה מחוברת באמצעות חייגן אוטומטי למוקד על פי פריט 9.4 ובעל חיבור קווי ואלחוטי/סלולרי.

3. ממערכת האזעקה תותקן ע"פ דרישות תקן 1337 חלק 2.